

## EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

**Názov organizácie:** KIWA sk, s.r.o.  
**Adresa:** Krivánska 5, 949 01 Nitra  
**IČO:** 44 769 512  
**Výrobca:** KIWA sk, s.r.o., Slovenská republika  
**Prevádzka:** Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

**Značka:** **KIWA®**  
**Výrobok:** POPV II 3 F 1000V DC a POPV II 3 F R 1000V DC  
**Typ:** Prepäťová ochrana – typová rada POPV II F 1000V DC KIWA  
**Popis výrobku:**

Zariadenie na ochranu proti prepätiu (SPD) je elektrické zariadenie na ochranu elektrického obvodu a inštaláčného systému. Miesto v podružných rozvádzačoch objektu - typ 2 (8/20)

POPV II F 1000V DC:	
POPV II 3 F 1000V DC 82.107	Výmenné ochranné moduly
POPV II 3 F R 1000V DC 82.108	POPV II 0 F 1000V DC 82.109

Hore uvedené výrobky sú posudzované podľa § 23 odst.1 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

**Číslo:** 148/2016 Z.z.  
**Názov:** Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

**Číslo:** 127/2016 Z.z.  
**Názov:** Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

### Základné technické údaje:

POPV II 3 F 1000V DC  $U_{CPV}=1000\text{ V}$ , T2,  $I_{SCWPV}=200\text{ A}$ ,  $I_n=15\text{ kA}$ ,  $I_{max}=40\text{ kA}$ ,  $U_p \leq 4,2\text{ kV L+/L-}$ ,  $U_p \leq 4,2\text{ kV L+L-/PE}$ , IP 20;

POPV II 3 F R 1000V DC  $U_{CPV}=1000\text{ V}$ , T2,  $I_{SCWPV}=200\text{ A}$ ,  $I_n=15\text{ kA}$ ,  $I_{max}=40\text{ kA}$ ,  $U_p \leq 4,2\text{ kV L+/L-}$ ,  $U_p \leq 4,2\text{ kV L+L-/PE}$ , IP 20;

Ostatné údaje podľa katalógu KIWA - prepäťové ochrany na webstránke výrobcu: [www.kiwa.sk](http://www.kiwa.sk)

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

UTE C 61-740-51

Identifikácia autorizovanej osoby (AO) : CTI VIENNA

Adresa: Einzingerasse 4  
A-1210 Wien, Austria

Číslo certifikátu: CTI-PA 2781-1      Dátum vydania: 14.11.2011

Posudzovanie zhody bolo vykonané v súlade so smernicami EP a rady, preto môže byť použité označenie **CE**.

### Vyhlasovateľ :

Meno: Ing. Daniel Sidun

Dátum: 28. 5. 2018

Funkcia: Výkonný riaditeľ

Podpis:

Adresa: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

**KIWA sk, s.r.o.**

Krivánska 5  
949 01 Nitra

-4-