

## EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

**Názov organizácie:** KIWA sk, s.r.o.  
**Adresa:** Krivánska 5, 949 01 Nitra  
**IČO:** 44 769 512  
**Výrobca:** KIWA sk, s.r.o., Slovenská republika  
**Prevádzka:** Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

**Značka:**

**KIWA®**

**Výrobky:** Modulárne SPD PODA-275 230V a POD275S 230V

**Typová rada:** SPD KIWA typ 3 – Prepäťové ochrany KIWA

**Popis výrobkov:**

Prepäťové ochrany (SPD) typu 3 znižujú prepätie a obmedzujú energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn (nízkeho napätia). Miesto určenia výrobkov je v blízkosti chránených zariadení, typ 3.

Hore uvedené výrobky sú posudzované podľa § 23 odst.1 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

Číslo: 148/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Číslo: 127/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

**Základné technické údaje:**

**PODA-275 230V**  $U_n = 230 \text{ V AC}$ ,  $I_{SN} = 2,5 \text{ kA (8/20)}$ ,  $U_p \text{ (L-N)} \leq 0,9 \text{ kV}$ ,  $U_p \text{ (L-PE)} \leq 1,5 \text{ kV}$ ,  
 $U_p \text{ (N-PE)} \leq 1,2 \text{ kV}$ ,  $U_{oc} = 3 \text{ kV}$ , IP 20

**POD-275S 230V**  $U_n = 230 \text{ V AC}$ ,  $I_{SN} = 2,5 \text{ kA (8/20)}$ ,  $U_p \text{ (L-N)} \leq 0,9 \text{ kV}$ ,  $U_p \text{ (L-PE)} \leq 1,5 \text{ kV}$ ,  
 $U_p \text{ (N-PE)} \leq 1,2 \text{ kV}$ ,  $U_{oc} = 3 \text{ kV}$ , IP 20

Ostatné údaje podľa katalógu KIWA - prepäťové ochrany na webstránke výrobcu: [www.kiwa.sk](http://www.kiwa.sk)

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

STN EN 60664-1:2004-07 (33 0420)

STN 34 5615: 1984 + A1: 1986 + Z1:1997

Európske normy: EN 61643-11:2012, STN EN 61643-11:2013-08, VDE 0675-6: 1989

Medzinárodné normy: IEC 61643-11:2011

Identifikácia autorizovanej osoby (AO): EVPÚ a.s.

Adresa: Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

Číslo certifikátu: 00413/101/1/2008

Dátum vydania: 02.10.2008

*Posudzovanie zhody bolo vykonané v súlade so smernicami EP a rady,  
preto môže byť použité označenie **CE***

**Vyhlasovateľ:**

Meno: **Ing. Daniel Sidun**

Dátum: 11. 6. 2018

Funkcia: Výkonný riaditeľ

Podpis:



Adresa: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

**KIWA sk, s.r.o.**

Krivánska 5  
949 01 Nitra

-4-