

## EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

**Názov organizácie:** KIWA sk, s.r.o.  
**Adresa:** Krivánska 5, 949 01 Nitra  
**IČO:** 44 769 512  
**Výrobca:** KIWA sk, s.r.o., Slovenská republika  
**Prevádzka:** Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

**Značka:** **KIWA®**  
**Výrobok:** PO I e 280V/7kA a PO I e N-PE 260V/25kA  
**Typ:** Prepäťová ochrana – typová rada PO I e KIWA  
**Popis výrobku:**

Zariadenie na ochranu proti prepätiu (SPD) je elektrické zariadenie na ochranu elektrického obvodu a inštalačného systému. Miesto pri vstupe do objektu - typ 1 (10/350)

PO I e 280V/7kA		
PO I 0 e 280V/7kA 81.208		PO I 1+1 e 280V/7kA 81.204
PO I 1 e 280V/7kA 81.200	PO I 1 e R 280V/7kA 81.202	PO I 1+1 e R 280V/7kA 81.205
PO I 3 e 280V/7kA 81.201	PO I 3 e R 280V/7kA 81.203	PO I 3+1m e 280V/7kA 81.206
PO I 4 e 280V/7kA 81.210	PO I 4 e R 280V/7kA 81.210	PO I 3+1m e R 280V/7kA 81.207
PO I e N-PE 260V/25kA		
PO I 0 e N-PE 260V/25kA 81.209	PO I 1 e N-PE 260V/25kA 81.019	

Hore uvedené výrobky sú posudzované podľa § 23 odst.1 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

Číslo: 148/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Číslo: 127/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

### Základné technické údaje:

**PO I e 280V/7kA**  $U_c = 280V$  AC (L-N),  $I_{imp} = 7kA$ ,  $I_{max} = 40kA$ ,  $U_p \leq 1,3kV$ ,  $U_{oc} = 10$  kV, IP 20

**PO I e N-PE 260V/25kA**  $U_c = 260V$  AC (N-PE),  $I_{imp} = 25kA$ ,  $I_{max} = 40kA$ ,  $U_p \leq 1,5kV$ ,  $U_{oc} = 6$  kV, IP 20

Ostatné údaje podľa katalógu KIWA - prepäťové ochrany na webstránke výrobcu: [www.kiwa.sk](http://www.kiwa.sk)

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

ÖVE/ÖNORM EN 61643-11:2007-10-01

Identifikácia autorizovanej osoby (AO) : ÖVE – Testing & Certification

Adresa: Kahlenberger Str. 2A  
1190 Wien, Austria

Číslo certifikátu: 53274-001-04

Dátum vydania: 24.04.2012

Posudzovanie zhody bolo vykonané v súlade so smernicami EP a rady, preto môže byť použité označenie **CE**.

### Vyhlasovateľ:

Meno: Ing. Daniel Sidun

Dátum: 14. 5. 2018

Funkcia: Výkonný riaditeľ

Podpis:

Adresa: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

**KIWA sk, s.r.o.**  
Krivánska 5  
949 01 Nitra